

N° bon de commande : Contrôle ARS Programme annuel

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE BEBLLENHEIM ET
ENVIRONS
STEP SEWLOCHLAENDER
68980 BEBLLENHEIM
Service comptabilité

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M065753-002

Echantillon N° : 26M065753-002
Code échantillon client : ROBINET EVIER CUISINE SALLE DES FETES PLACE OBERLI
Client facturé : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEMENT DE BEBLLENHEIM ET ENVIRONS
Nature : Distributions
Type d'usage : AEP
Type d'analyse : 68_BACT (S1)
UGE : S.I.A.E.P.A.B.E. BEBLLENHEIM ET ENV.
Commune : BEBLLENHEIM
Nom du point de prélèvement : S.I.A.E.P. BEBLLENHEIM ET ENVIRONS (UDI)
DIST. BEBLLENHEIM
Lieu de prélèvement : ROBINET EVIER CUISINE SALLE DES FETES PLACE OBERLIN

Date de prélèvement : 28/07/2026 09:45
Prélèvement effectué par : MULL Yves (Eurofins Hydrologie Est
(Maxéville)) - FYMU - LMU
N° point prél. ARS : 2643
Code UGE ARS : 0506

Paramètre	Résultat (1)	(2)	Limite de qualité client	Référence de qualité client
Caractéristiques organoleptiques (terrain)				
Aspect	Normal Qualit.			
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Résiduel de traitement de désinfection (terrain)				
Chlore libre	<0.05 mg Cl ₂ /l			
Chlore total	<0.05 mg Cl ₂ /l			
Paramètres microbiologiques				
Microorganismes revivifiables 22°C	En cours			
Microorganismes revivifiables 36°C	2 ufc/ml			
Bactéries coliformes	< 1 ufc/100 ml			< 1 ufc/100 ml
Escherichia coli	< 1 ufc/100 ml		< 1 ufc/100 ml	
Entérocoques intestinaux	< 1 ufc/100 ml		< 1 ufc/100 ml	
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs	< 1 ufc/100 ml			< 1 ufc/100 ml
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)				
Température de l'eau sur site	17.9 °C			<= 25 °C
pH	7.7 Unités pH			6.5 = x = 9
Paramètres physicochimiques généraux				
Turbidité	0.3 NFU			<= 2 FNU
Conductivité à 25°C	730 µS/cm			200 = x = 1100 µS/cm

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux –
portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Eurofins Hydrologie Est
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22

MAXEVILLE, le 30/07/2026

Virginie AUBURTIN

Coordinateur(rice) Projets Clients