

N° bon de commande : BDC-068-EDCH-AEP_31/07/2026_15:10

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE BEBLENHEIM ET
ENVIRONS
STEP SEWLOCHLAENDER
68980 BEBLENHEIM
Service comptabilité

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M068733-001

Echantillon N° : 26M068733-001

Code échantillon client : MAIRIE - ROBINET EVIER CUISINE

Client facturé : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE BEBLENHEIM ET ENVIRONS

Nature : D17 : Distributions

Type d'usage : AEP

Type d'analyse : 68_BACT

UGE : S.I.A.E.P.A.B.E. BEBLENHEIM ET ENV.

Commune : BEBLENHEIM

Nom du point de prélèvement : S.I.A.E.P. BEBLENHEIM ET ENVIRONS UDI
DIST. BEBLENHEIM

Lieu de prélèvement : MAIRIE - ROBINET EVIER CUISINE

Date de prélèvement : 06/08/2026 10:22:39

Prélèvement effectué par : HAULER Cédric
(Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)) - FCH6 -
LCH

N° point prél. ARS : 2643

Code UGE ARS : 0506

Motif prélèvement : S1 - Recontrôle de l'eau
distribuée en cas de non conformité R1321-17-
1°et4°

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Caractéristiques organoleptiques (terrain)				
Aspect	Normal Qualit.			
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Paramètres microbiologiques				
Bactéries coliformes (*)	1 ufc/100 ml	●		< 1
Entérocoques intestinaux (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	
Escherichia coli (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	
Microorganismes revivifiables 22°C (*)	13 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C (*)	6 ufc/ml			
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (*)	< 1 ufc/100 ml			< 1
Paramètres physicochimiques généraux				
Conductivité à 25°C (*)	700 µS/cm			$200 \leq x \leq 1100$

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Température de mesure de la conductivité	19.3 °C			
Turbidité (*)	0.1 NFU			≤ 2
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)				
pH (*)	7.7 Unités pH			$6.5 \leq x \leq 9$
Température de l'eau sur site (*)	19.8 °C			≤ 25
Résiduel de traitement de désinfection (terrain)				
Chlore libre (*)	<0.05 mg Cl ₂ /l			
Chlore total (*)	<0.05 mg Cl ₂ /l			

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

(*) Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Eurofins Hydrologie Est

SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090

Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M068733-001

Maxéville, le 8/19/2026
Ahmed EL ARRARI
Coordinateur(rice) Projets Clients

