

Service Santé et Environnement
Courriel : ARS-GRANDEST-DD68-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Téléphone : 03 69 49 30 41
Fax : 03 89 26 69 26

SIAEPABE BEBLENHEIM ET ENVIRONS
MAIRIE
2 RUE HOEN
68980 BEBLENHEIM

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

S.I.A.E.P.A.B.E. BEBLENHEIM ET ENV.

Prélèvement et mesures de terrain du 18/08/2026 à 10h25 réalisés pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire EUROFINS

Nom et type d'installation : RIQUEWIHR ZONE HAUTE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif de prélèvement : Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE
SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. RIQUEWIHR ZONE HAUTE - RIQUEWIHR (ATELIER COMMUNAL PLACE DES
CHARPENTIER - ROBINET LAVABO VESTIAIRE)

Code point de surveillance : 0000001562

Type d'analyse : A

Numéro de prélèvement : 06800188516

Référence laboratoire : 26M071864-001

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. La température de l'eau dépasse la référence de qualité.

Colmar, le 3 septembre 2026

Pour la Directrice de la Délégation départementale du Haut-Rhin
L'ingénieure sanitaire



Amélie MICHEL

PLV n° 06800188516

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	normal	Qualitatif				
Couleur (qualitatif)	normal	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	normal	Qualitatif				
Saveur (qualitatif)	normal	Qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	25,6	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,3	unité pH			6,5	9,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,05	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	<0,05	mg(Cl ₂)/L				

PLV n° 06800188516

			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	1,1	NFU				2,0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	11,0	°f				
Titre hydrotimétrique	20,1	°f				
MINERALISATION						
Calcium	69	mg/L				
Chlorures	78	mg/L				250
Conductivité à 25°C	550	µS/cm			200	1100
Magnésium	7,3	mg(Mg)/L				
Sulfates	23	mg/L				250
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,1	mg(C)/L				2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,25	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO ₃)	13	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	42	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	22	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		